

Direktoratet for byggkvalitet, DiBK

Vår dato: 15.11.2017  
Deres dato: 05.10.2017  
Vår referanse: RRL  
Deres referanse: 17/7612

## Høring av forslag til endring i TEK -energikrav til bygg med laftede yttervegger

Det vises til høringsbrev av 5. oktober 2017 vedrørende forslag til endring i byggteknisk forskrift med hensyn til energikrav til laftede yttervegger i bygg. Nedenfor følger Byggenæringens Landsforenings, BNLS, hørings svar.

BNL er en arbeidsgiverorganisasjon med 15 bransjer innen bygghåndverksbedrifter, entreprenører, byggevareindustri og profesjonelle eiendomsbedrifter. BNL er en landsforening i NHO og har i overkant av 4000 medlemsbedrifter med mer enn 72 000 ansatte.

Direktoratet foreslår å endre § 14-5 fjerde ledd ved å innføre en tiltaksmetode med muligheter for omfordeling tilsvarende tiltaksmetoden for boligbygninger i § 14-2 annet ledd. Dette medfører ingen lemping eller innskjerping av kravsnivået, men det åpner for større fleksibilitet og tilpasning for laftede bygninger.

Forslaget innebærer også at det er nødvendig å innføre minimumskrav i § 14-3 første ledd med ny bokstav b for bygninger med laftede yttervegger for å sikre en minstestandard på bygningskroppen ved omfordeling. Videre foreslår direktoratet at § 14-3 annet ledd med krav til isolasjon av rør også skal gjelde for bygninger med laftede yttervegger.

**BNL støtter direktoratets forslag til endringer i TEK som beskrevet i høringsforslaget. Endringene vil gjøre det mulig å fortsatt kunne bygge tradisjonslaft uten at det går på bekostning av energiprestasjonene til bygget.**

Vennlig hilsen  
Byggenæringens Landsforening



Rannveig Ravnanger Landet

Dir. miljø- og energipolitikk