

Overhalla kommune

# Hørings svar til Forslag til endring i byggteknisk forskrift - energikrav til bygninger med laftede yttervegger

## **§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak, fjerde ledd.**

09.11.2017

Etter "samtidig som §14-3 oppfylles" mener jeg det må komme et tillegg på "med unntak av U-verdi yttervegg". Etter byggdetaljer 471.431 punkt 4 så er U-verdien for en 8" laftet vegg på 0,65 og det er langt fra kravet i § 14-3 på  $\leq 0,22$ .

Synes ellers forslaget på høring er bra og etter min mening helt naturlig at det er med.

---