

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Forslag til ny forskrift.

Høring: Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Kommentarer:

- 15-5 d og §15-7 bør lyde likt, slikt det er i dag.

II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

- **15-5. Innvendig vanninstallasjon**

1. d) installasjonen er sikret mot tilbakestrømning eller og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug (vakuum) og tilførsel av vann fra annen vannkilde og installasjon.

Kommentar: Og, fordi det skal dekke begge tilfeller. Innvendig vanninstallasjon skal også sikres mot tilbakesug.

III Utvendige vannforsynings- og avløpsanlegg

- **15-7. Utvendig vannforsyningsanlegg med ledningsnett**

1. b) ledningsnett er sikret mot tilbakestrømning eller og inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug (vakuum) og tilførsel av vann fra annen vannkilde og installasjon.

Kommentar: Og, fordi det skal dekke begge tilfeller.

Videre bør veiledningen for §15-5 d og §15-7 b være tilnærmet lik.
