

Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 12-14. Trapp.

Det foreslås preakseptert ytelse for handløpere, bla. at rund handløper må være 40-45 mm i diameter og monteres 45 mm fra veggen. Vi mener at form og dimensjon på handløpere bør kunne prosjekteres slik at det passer til bygningen (spesiell arkitektur / tilpasning til eldre / bevaringsverdige interiører-bygninger).

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Kravet til vanntett sjikt i våtsone, figur 1 (hvis samme tegning som til Tek10) er svært streng, vi mener at det ikke er nødvendig å henvise til denne tegningen. Her er det tilstrekkelig med funksjonskrav. Når man jobber med primærkonstruksjoner i tre (massiv tre/ laft) kan områdene for vanntett sjikt minskes. (På tegningen ser det ut som man må ha vanntett sjikt utenfor dusjkabinett, og også bak en servant.) Treets hygroskopiske egenskaper, at tre opptar og avgir fuktighet, kan være gunstig i et baderom. Behovet for ventilasjon kan minskes.
