

**Byggesaken AS**

18.01.2017

# Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

## **§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass.**

Ref: Kap. 12 § 12-10

Byggesaken AS anmoder om at det ikke blir endringer om å gi fritak for boder, men heller at dagens forskrift tilføyes teksten: *Et strømuttak skal monteres i sportsboder.*

Begrunnelse: Direktoratet går her mot trenden i samfunnet med at det satses i stadig større grad på sykling, og sykler må plasseres et sted samt at EL-sykler må lades.

Et vedlegg.

Mvh

Jan Karlsen

Se vedlegg

- [Kommentar til forslag til ny TEK 17.pdf](#)
-

## Kommentarer fra Byggesaken AS

<https://svar.dibk.no/no/docs/37731#svar>

**Fjerning av krav til boder etter § 12-10 andre ledd.**

**Fjerningen av kravet er begrunnet i innsparing av kostnader.**

### KOMMENTARER

Målgruppen for små boliger og studentboliger er gjerne yngre mennesker. Det er ikke denne gruppen beboere som har stort behov for bilplass, men får i stadig større omfang mer bruk for en liten bod til plassering av en sykkel, eller to.

Staten og kommunene satser for tiden store summer på å fremme bruk og muligheter til å sykle på gode sykkelveger, og salg av vanlige- og elektriske sykler er økende.

Men hvor skal syklene plasseres ved boligen?  
I trappeoppgangen, i stua eller ute på gata? Allerede nå sees sykler i stort omfang plassert på verandaer, selv om det er en tilgjengelig bodplass ...



Er det slik det skal være?

Gode sykler koster fra 10.000 til 25.000, alt etter interesser og behov, og dette er ikke noe en setter fra seg hvor som helst og når som helst.

Kommuner og Staten satser nå bl.a. stort på sykling og sykkelveger, og da kan ikke Direktoratet for byggkvalitet gå mot strømmen ved å redusere mulighetene for oppbevaring av sykler.

*... Nå skal Norge bli et moderne sykkelland. Regjeringen og SV bevilger 6,9 milliarder kroner til bygging av sykkelveier. [...]*

**Byggesaken AS anmoder derfor at det ikke blir endringer om å gi fritak for boder, men heller at forskriften tilføyes teksten:  
***Et strømuttak skal monteres i sportsboder.*****

Ref: (... 2) Boenhet skal ha oppbevaringsplass eller bod på minimum 5,0 m<sup>2</sup> BRA for sykler, sportsutstyr, barnevogner mv. For boenhet inntil 50 m<sup>2</sup> BRA skal arealet være minimum 2,5 m<sup>2</sup> BRA. [...]

Med hilsen

*Jan Karlsen*

Helårssyklist

jan@byggesaken.no