

# Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

## Forslag til ny forskrift.

10.02.2017

Så vidt vites, er ikke føringsveier på kabler/ekom en del av høringen. Vi ønsker likevel å spille inn at i forbindelse med legging av kabler, bør det også klargjøres for kommunikasjon mellom måler og leilighet/næringsareal der hvor måler plasseres i kjeller/egne målerrom. AMS målere leveres med HAN (Home Area Network) utgang, og hvis det ikke etableres føringsveier for HAN kabel, vil det kunne bli kostnadskrevenende å levere signal fra måleren til de ulike leilighetene på et senere tidspunkt. Kundene vil da kunne få redusert mulighet til å følge opp strømforbruket sitt (hvis ønskelig) og redusert mulighet til laststyring.

---