

# Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

## Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk. Innledning.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg kommer med dette med sin høringsuttalelse til byggteknisk forskrift TEK 17.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg ønsker at samfunnet legger til rette for at flest mulig kan delta i det vanlige samfunnslivet uten spesialtilpasninger. Det som fungerer for en funksjonshemmet fungerer som regel for alle.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil vise til kravene til tilgjengelighet slik de er formulert i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag som ikke er samsvar med denne konvensjonen vil gjøre samfunnet mer ekskluderende. Det må være et mål at samfunnet er best mulig tilgjengelig for alle i alle livets faser.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg opplever høringsnotatets forslag som en innstramming av dagens forskrift TEK 10, noe som vil slå uheldig ut for funksjonshemmedes valgfrihet og livskvalitet.

Se vedlegg

- [Høring TEK 17.pdf](#)
-

## Høring TEK 17

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg kommer med dette med sin høringsuttalelse til byggteknisk forskrift TEK 17.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg ønsker at samfunnet legger til rette for at flest mulig kan delta i det vanlige samfunnslivet uten spesialtilpasninger. Det som fungerer for en funksjonshemmet fungerer som regel for alle.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil vise til kravene til tilgjengelighet slik de er formulert i FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Forslag som ikke er samsvar med denne konvensjonen vil gjøre samfunnet mer ekskluderende. Det må være et mål at samfunnet er best mulig tilgjengelig for alle i alle livets faser.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg opplever høringsnotatets forslag som en innstramming av dagens forskrift TEK 10, noe som vil slå uheldig ut for funksjonshemmedes valgfrihet og livskvalitet.

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg vil i det følgende konsentrere seg om følgende forhold:

- Stigning
- Snusirkel eller snurektangel
- Tilgjengelighet til balkonger
- Betjeningshøyder

### **Stigning:**

- Redusere krav til stigning fra 1:20 til 1:15
- Øke maks lengde stigning 1:12 fra 3 m til 5 m
- Øke maksimal høydeforskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg går imot disse endringene.

Forslagene vil gjøre det vanskeligere for funksjonshemmede å bevege seg. Det er direkte oppsiktsvekkende at det foreslås å redusere kravet om stigning fra 1:20 til 1:15. Stigning på 1:20 har vært rettesnoren siden midten av 1980-tallet og forslaget setter oss altså mer enn 30 år tilbake i tid. Det må være bedre å beholde dagens krav om maksimal stigning på 1:20 og evt. gi dispensasjon der det er absolutt helt umulig å oppfylle dette kravet.

Økningen på maksimal lengde på stigning og økningen av maksimal høydeforskjell mellom hvileplan vil selvsagt gjøre hverdagen vanskeligere for personer som allerede i dag sliter med fremkommelighet. Det må være en bedre løsning å beholde dagens krav og evt. gi dispensasjon hvis det skulle vise seg umulig å oppfylle kravene.

Vi kan ikke se at laboratorieforsøk er noen god argumentasjon. Metodiske feilkilder kan lett bli oversett og feilaktige konklusjoner trekkes. Mennesker lever virkelig liv i en virkelig verden, ikke i en ideell forskningsverden. Hvor mange som får ekstraproblemer sier høringsnotatet ingenting om.

Ved å senke kravene vil dette lett bli normen, noe Funksjonshemmedes råd i Kongsberg finner uakseptabelt.

### **Snusirkel eller snurektangel**

Direktoratet gjør et forsøk på å løse det eldgamle problemet med sirkelens kvadratur ved å innføre snurektangel på minimum 1,30 m x 1,80 m som valgfritt alternativ til snusirkel med diameter på minimum 1,50 m. Dessuten foreslås det at det i studentboliger må snusirkelen ha en diameter på 1,30 m.

Direktoratet argumenterer med at fullskalaforsøk viser at inntil 90 prosent av brukere i manuelle og elektriske rullestoler som ikke er ledsagerstyrte vil klare å snu med en slik løsning. Høringsnotatets forslag sier ingenting om personer med ledsagerstyrte rullestoler vil kunne klare å snu med en slik løsning. Det er oppsiktsvekkende at direktoratet synes det er greit at over 10% av brukere ikke vil klare å snu med en slik løsning. Det er et politisk mål at man skal bo hjemme så lenge som mulig. Dersom høringsnotatets forslag går gjennom vil bokvaliteten forringes og muligheten for å bo hjemme reduseres hvis det skulle oppstå en skade som fører til funksjonsnedsettelse. Det tas heller ikke høyde for at man faktisk kan få besøk av personer som er avhengig av rullestol. Forslaget er ikke tråd med tidligere nevnte FN-konvensjon.

I forhold til studentboliger er direktoratets forslag like diskriminerende. Det er uakseptabelt og oppsiktsvekkende at direktoratet mener at en ekskludering av studenter som er avhengig av elektrisk rullestol er i orden. Det umuliggjør at rullestolbrukere kan delta i kollokviegrupper eller komme på besøk hos studiekamerater.

### **Tilgjengelighet til balkonger:**

Lempe på krav om tilgjengelige balkonger, terrasser eller uteplasser mv., slik at kravet bare gjelder den som har størst areal.

Igjen stiller direktoratet seg på siden av lov om tilgjengelig og FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Direktoratet overser bl.a. sikkerhetsperspektivet ved å forutsette at personer som bruker rullestol ikke har barn eller ansvar for barn slik andre personer har. Som eksempel kan barn klatre over rekkverk, sette seg fast og/eller falle ned uten at en rullestolbruker som sitter utestengt fra området kan foreta seg noe som helst fordi man ikke kommer ut på balkongen!

### **Betjeningshøyde:**

Krav om maksimal betjeningshøyde for vindu, brytere og annet foreslås økt til 1,2 meter

Direktoratets utredning sier ingenting om hvilke problemer personer med nedsatt arm- og håndfunksjon vil ha med å løfte hånden opp til dette nivå, for så videre å betjene diverse innretninger.

### **Konklusjon**

Funksjonshemmedes råd i Kongsberg går mot høringsnotatets forslag til endringer forslått i byggteknisk forskrift som omhandler

- Stigningsforhold
- Snusirkel eller snurektangel
- Tilgjengelighet til balkonger
- Betjeningshøyder

og ber om at kravene til tilgjengelig omtalt i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir retningsgivende for direktoratets videre arbeid.

Kongsberg 09.02.2017

Roar Høidal (sign.)

Leder Funksjonshemmedes råd i Kongsberg