

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Forslag til preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav b:

Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 m ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

I dag benyttes det flere typer sluk; og der det er rennesluk vil preakseptert løsning på 0,8 m fra sluket kunne ivaretas. De tilfeller hvor det er 20x20 sluk, som skal være 30 cm fra vegg, vil preakseptert løsning på 0,8 m fra sluk være urimelig.

Slik kravet er utformet, vil kravet også kunne gjelde både i lengde og bredde av nedfallssonen. I de fleste tilfeller vil nedslagsfeltet være ca.35 - 40 cm fra sluket.

Vi ønsker derfor at 0,8 m fra sluket bør bortfalle, eller skrive maks 0,8 m i lengderetning fra sluk.

Forslag til preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav c:

Forslag om avgrenset oppkant med vanntett skikt på 10 mm mener vi bør være høyere, da mulighet for senere ombygging til åpent dusjløsning bør ivaretas.

Forslag til preaksepterte ytelser til annet ledd bokstav d:

Vi ser samtidig at 25 mm overkant slukrist til alle ytterkanter kun er i preakseptert ytelse til annet ledd bokstav d. Dette kravet bør være til alle preakseptert løsninger for å møte kravet om bedre tilstandsgrad som blir benyttet til takst av våtrom.

Synes for øvrig høringsforslaget generelt sett er meget bra.
