

Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 13-6. Lyd og vibrasjoner.

Norsk musikkråd er tilfreds med at NS 8175:2012 lydklasse C er inne i selve forskriften. Dette ser vi som storbrukere av offentlige bygg, i første rekke skoler, er en viktig tilføyelse.

Vi foreslår dessuten et tillegg som avslutning av 13.6 - (1), dvs etter henvisninga til NS 8175: «For rom til musikkformål kan *NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse* legges til grunn.»

Hele (1) blir da slik:

Lydforhold skal være tilfredsstillende for personer som oppholder seg i byggverk og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. Krav til lydforhold gjelder ut fra forutsatt bruk, og kan oppfylles ved å tilfredsstille lydklasse C i *NS 8175:2012 Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper*. For rom til musikkformål kan *NS 8178:2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse* legges til grunn.
