

Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann. Innledning.

«Direktoratet foreslår derfor at slokkeanlegget må være et automatisk sprinkleranlegg prosjektert og utført i samsvar med NS-EN 12845:2015 Faste brannslukkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan sprinkleranlegg prosjekteres og utføres i samsvar NS-INSTA 900-1:2013 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold.

Dette foreslås å gjelde generelt som preakseptert ytelse for et automatisk slokkeanlegg, med mindre annet er spesifisert i hvert enkelt tilfelle.»

Det er publisert en NS- INSTA 900-3 standard for vanntåke i boliger, og en ny Europeisk standard for vanntåke, prEN 14972 er i arbeid, og skal publiseres rett rundt hjørnet. Vi mener derfor å gå tilbake til å bruke «sprinkler» fra «automatisk slokkeanlegg» blir et stort skritt tilbake, men har forståelse for å skille mellom vannbasert og gass. Foreslår derfor enten å referere til «automatisk vannbasert slokkeanlegg» eller spesifisere i teksten at vanntåke preaksepteres, hvor det vises til NS- INSTA 900-3 og prEN 14972, da det finnes både en Nordisk og Europeisk standard og vise til, i tillegg til NS- EN 12845, som det gjøres i dag.
