

# Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

## § 15-8. Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann.

Forslag til ny ordlyd (tillegg i fet type):

(1) Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres **åpent og** lokalt for å sikre vannbalansen i området og unngå overbelastning på avløpsanleggene.

Kommentar:

Å legge opp til åpne og lokale løsninger vil kunne by på flerbruksløsninger og på den måten redusere kostnad ved oppføring.

Dessuten er de åpne løsningene ofte mer fleksible på kapasitet enn lukkede fordrøyningsløsninger og vil dermed kunne virke skadereduserende. På en måte kan man allerede lese fra nåværende tekst (siste del av setningen over) at det bør velges åpne løsninger, men utbyggere velger ofte lukkede løsninger. Det kan nok delvis komme av manglende klarhet i kravene fra diverse hold om at åpne løsninger skal tilstrebes. Åpne og lokale løsninger er i tråd den beste kunnskap på området og praksis i tettbygde strøk. I mere grågrindte strøk vil åpne løsninger falle enda mer naturlig.

---