

Hørings svar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 12-6. Kommunikasjonsvei.

Gjelder Gjelder 5 b og 6 b

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er positiv til at byggteknisk forskrift blir gjort enklere.

Forslaget til ny forskrift innebærer imidlertid en rekke negative endringer som er et tilbakeskritt mht universell utforming og tilgjengelighet for alle. Vi nevner spesielt:

- Korridorer og svalgang skal ha fri bredde på minimum 1,5 m . I "lange korridorer" skal det avsettes tilstrekkelig areal til

at to rullestoler kan passere hverandre.

Strekninger under 5 m der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m

Her må det konkretiseres hva "lange korridorer" og "tilstrekkelig areal" er

§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet oppholdsareal.

Preaksepterte ytelser:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er positiv til at byggteknisk forskrift blir gjort enklere.

Forslaget til ny forskrift innebærer imidlertid en rekke negative endringer som er et tilbakeskritt mht universell utforming og tilgjengelighet for alle. Vi nevner spesielt:

- Endring til valgfri snurektangel på 1,3 m x 1,8 m som alternativ til snusirkel på minimum 1,5 m x 1,5 m

- I studentboliger endring til 1,3 m x 1,3 m som minimum snusirkel

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag støtter **ikke** foreslåtte krav.

§ 12-15. Utforming av rekkverk.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er positiv til at byggteknisk forskrift blir gjort enklere.

Forslaget til ny forskrift innebærer imidlertid en rekke negative endringer som er et tilbakeskritt mht universell utforming og tilgjengelighet for alle. Vi nevner spesielt:

- Endring av krav til doble håndløpere både i boliger og andre typer byggverk

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag **støtter ikke** foreslåtte krav

§ 12-16. Rampe.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er positiv til at byggteknisk forskrift blir gjort enklere.

Forslaget til ny forskrift innebærer imidlertid en rekke negative endringer som er et tilbakeskritt mht universell utforming og tilgjengelighet for alle. Vi nevner spesielt:

- Redusere krav til rampe (endre stigning fra 1:20 til 1:15) og øke maksimal høydeforskjell mellom hvileplan fra 0,6 m til 1,0 m.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag **støtter ikke** foreslåtte krav.

§ 12-18. Skilt, styrings- og betjeningspanel, håndtak, armaturer mv.

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag er positiv til at byggeteknisk forskrift blir gjort enklere.

Forslaget til ny forskrift innebærer imidlertid en rekke negative endringer som er et tilbakeskritt mht universell utforming og tilgjengelighet for alle. Vi nevner spesielt:

- Endring av maksimal betjeningshøyde fra 1,1 til 1,2 m for vindu, brytere mm

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag **støtter ikke** foreslåtte krav
