



# Lierne kommune

Helse- og omsorgsetaten

Direktoratet for byggkvalitet

Vår ref:  
17/671-4-EBVA

L.nr.  
3415/17

Arkiv:  
H40

Deres ref:

Dato:  
10.02.2017

## MELDING OM POLITISK VEDTAK - EVENTUELT HØRING TEK 17

Lierne råd for funksjonshemmede har i møte den 25.01.2017 behandlet sak 5/17 og fattet slikt vedtak:

[&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen](#) ↓

### Lierne råd for funksjonshemmedes vedtak:

Lierne kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til endringer på rampe.

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lende som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje nå flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er hverken til gagn for kommunene eller innbyggerne

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:

- Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder

---

Postadresse:  
Lierne kommune  
7882 Nordli

Sentralbord: 74 34 34 00  
Telefaks: 74 34 34 90  
Saksbehandler tlf: 74 34 34 53

Bankgiro: 4448.10.01894  
Skattekonto: 6345.06.17387  
Org. nr: 972 417 963

E-post: [postmottak@lierne.kommune.no](mailto:postmottak@lierne.kommune.no)  
Hjemmeside: [www.lierne.kommune.no](http://www.lierne.kommune.no)

Lierne kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen↑

Med hilsen

Edith Bruvoll Valfridsson  
Sekretær Rådet for likestilling av funksjonshemmede Lierne kommune