

**Steinkjer kommune fraråder departementet å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.**

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og kanskje må flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er hverken til gagn for kommunene eller innbyggerne.

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:

- Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges Handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.

Steinkjer kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggeforskriften må speile behov og forventninger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.