



Direktoratet for byggkvalitet
Postboks 8742
0028 OSLO

Deres ref:

Vår ref: LIER 2015/7436

Dato: 10.02.2017

Høringsuttalelse forskrift TEK 17 fra rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal kommune

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal fraråder å gjøre foreslåtte endringer i TEK 17 på alternativ snusirkel for rullestol og redusering av kravet til stigning på rampe.

Det er en kvalitet for den enkelte og for samfunnet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Å redusere tilgjengelighetskravene vil bety at flere mennesker vil oppleve problemer i egen bolig, og må kanskje flytte til sykehjem eller omsorgsboliger. Dette er verken til gagn for kommune eller innbyggere.

I 2014 ble det foreslått å redusere diameteren i snusirkelen fra 1,5 meter til 1,4 meter. Blant departementer, direktorater, faginstanser og organisasjoner som gikk imot dette var:

- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
- Arbeids-, og velferdsdirektoratet.
- Standard Norge
- SINTEF Byggforsk
- NIBR
- Arkitektbedriftene i Norge
- Rådgivende Ingeniørers forening
- Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
- Norges Handikapforbund
- FFO

Høringsinstansene viste til at tilgjengelighetskravene er viktig for å sikre bedre tilgjengelighet som en viktig brukskvalitet for alle. Det ble også vist til internasjonal enighet om snusirkel med diameter 1,5 meter, nedfelt i flere standarder.

Rådet for likestilling i Verdal kommune ønsker en utvikling med god kvalitet på boliger, hvor funksjonalitet, universell utforming og livsløpstanken er viktig. Kravene i byggforskriften må speile behov og forventinger i samfunnet og sørge for en god boligpolitikk for alle. Vi ber derfor departementet om å ikke innføre alternativ snusirkel for rullestol og redusere kravet til stigning på rampe.

Med hilsen

Line Therese Ertsås
formannskapssekretær