

# Hørings svar til Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

## **Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser**

Til Direktoratet for Byggkvalitet

Se vedlagte brev vederørende kommentarer til høringsnotat til TEK17, brannkapitlet vedr avstandskrav mellom campingenheter.

Vi presiserer i vårt brev at det bør defineres overgangsordninger. mm.

Forøvrig mener vi at det også bør fokuseres på Elektriske installasjoner i spikerbuene, da det der forekommer endel selvmontasje som kan være kilde til branntilløp. Riktignok reguleres nok dette i egen forskrift, men det bør absolutt være et tema for senere drøftinger.

Med vennlig Hilsen

Haglebu Turistheim

Amund Frøyse

Vedlegg

Se vedlegg

- Høringsforslag TEK 17 Kap 11-7. Svar fra Haglebu Turistheim.pdf
-

Haglebu Turistheim  
Haglebuveien 734  
3359 Eggedal

**Direktoratet for byggkvalitet**  
Postboks 8742 Youngstorget  
0028 OSLO.  
E-post: [post@dibk.no](mailto:post@dibk.no)

Haglebu 21.04.2019

## **Uttalelse til høringsnotat - Brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser, endringer i TEK 17 § 11.**

### **Haglebu Turistheim:**

Som eier og drivere av Campingplassen Haglebu Turistheim i Sigdal kommune, ønsker vi å komme med kommentarer til høringsnotatet i forbindelse med Endringer i brannkapitlet i TEK 17.

Campingplassen er en helårs plass på Eggedalsfjellet med 67 fastliggere. Samtlige campingenheter består av vogn med tilliggende spikerbuer. Enhetene er innbyrdes plassert med avstander på minimum 3,0 meter, i henhold til hittil preakseptert løsning.

Av sikkerhetsmessige grunner har vi forståelse for innføring av et tydeligere krav i byggteknisk forskrift. Dette også for å tydeliggjøre definisjoner.

For en godt etablert plass som vår, hvor avstandskravene har vært praktisert i henhold til den preaksepterte løsningen på 3,0 meter, vil selvfølgelig en forskriftsendring som foreslått, og praktisering av denne, medføre en del praktiske utfordringer. På både kort, og lengre sikt.

Det beste, slik vi ser det kan være å gjennomføre endringene ved nyetablering av campingplasser.

For allerede etablerte plasser som vår, vil det dersom den preaksepterte løsningen bortfaller – noe som ikke går klart fram i høringsnotatet – resultere i betydelig omrokking av etablerte enheter.

### **Overgangsperiode:**

- **Gjennomføringen av dette må kunne avstedkomme overgangsperioder ved at forskriftsendringen trer i kraft ved eierskifte av etablerte enheter innen den enkelte campingplass, og når nye campingenheter etableres på plassen.**
- **Alternativt vil det måtte være behov for en overgangsperiode på 2 år. Jfr regel om midlertidighet.**

Med Vennlig Hilsen  
Haglebu Turistheim

Amund Frøyse