



Halden kommune

Teknisk

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Postboks 8742 Youngstorget

0028 OSLO

Deres ref:

Vår ref:

2008/305-27

Arkivkode:

040

Saksbehandler:

Kristine Schneede

Dato:

09.04.2019

— Høringsuttalelse - Forslag til endringer i byggt teknisk forskrift TEK17 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Halden kommune støtter Dibk sitt forslag om utvidelse av TEK17 § 11-6 om tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Bakgrunn for forslaget:

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har sendt på høring et forslag om endringer i byggt teknisk forskrift (TEK) 17 § 11-6 *Tiltak mot brannspredning mellom byggverk*. Tilbakemeldinger fra aktører i campingnæringen, tilsynsmyndigheter og kommuner m.fl. viser at det er behov for enklere og tydeligere regelverk for brannsikkerhet på campingplasser. Det oppleves som uklart hvilke avstandskrav som gjelder, og regelverket blir praktisert forskjellig i kommunene.

Begrepet campingenhet har også blitt tolket ulikt. Det gjør det krevende for både bygningsmyndighetene og det kommunale branntilsynet å sikre ensartet praktisering av regelverket. Ulik fortolkning gir varierende sikkerhetsnivå på norske campingplasser. Utviklingen mot mer permanente byggverk på campingplasser forsterker behovet for klare avstandsregler. Tydelige avstandsregler og begreper som i større grad tilrettelegger for likebehandling, vil også gi bedre forutsetninger for campingnæringen.

Halden kommunes vurderinger av forslaget til endringer:

Halden kommune v/ Brannvesenet og Byggesak kjenner seg igjen i de utfordringer som ligger til grunn for endringsforslaget. Erfaringene viser at det er behov for et tydeligere regelverk omkring avstandsregler. Utformingen av campingenhetene med blant annet mer bruk av treverk i plattinger, spikertelt mv. har endret seg en hel del de siste årene. Faren for spredning av brann er stor når avstanden mellom enhetene blir liten. Vi har også fått tilbakemeldinger fra campingplasseiere om at de synes det er krevende å stille krav overfor de som bruker campingplassen mht. avstand mellom enhetene. Et tydelig regelverk er derfor også en fordel for eiere/drivere av campingplasser, og det vil forenkle gjennomføring av branntilsyn.

Et krav om minimum 4,0 meter mellom campingenheter vil bidra til å begrense og forsinke brannspredningen. På campingplasser er det mye lett brennbart materiale (plast, treverk, gass mm.), og det er hyppig bruk av åpen ild ved grilling o.l. på campingplassene.

Postadresse:

Postboks 150, 1751 Halden

E-post:

postmottak@halden.kommune.no

Besøksadresse:

Storgt. 7

Internett:

www.halden.kommune.no

Telefon:

69 17 45 00

Telefaks:

69 18 00 58

Bank:

5315.05.15218

Org.nr:

Når det gjelder forslaget om å lempe på gjeldende avstandskrav i TEK17 § 11-6 om 8,0 meter mellom lave byggverk, mener vi at det er foretatt en hensiktsmessig vurdering og avveining i forhold til både de praktiske, brannfaglige og økonomiske konsekvensene av forslaget.

Kommunen mener også at det er en fordel å definere begrepet «campingenhet» tydelig i forskriften, slik at dette ikke blir gjenstand for ulike fortolkninger.

Halden kommune støtter med bakgrunn i dette direktoratets forslag til endringer i TEK 17 § 11-6 angående tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Vi mener dette bidrar til bedre forutsigbarhet og enklere praktisering av lovverket.

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av

Ulf Ellingsen
kommunalsjef

Kristine Schneede
fagleder Byggesak