

Høringssvar til Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser

Hei!

Her kommer høringssvar fra Moysand Familiecamping AS, i forbindelse med "Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser."

Moysand Familiecamping er en del av Camping Sørlandet, og er med i felles høringssvar fra CampingSørlandet med fler, samt at vi også støtter høringssvaret fra Larvik Campingforening.

Mvh

Ole Johan Stensvand

Daglig leder

Moysand Familiecamping AS

Se vedlegg

- høringssvar 3. mai.pdf
-

Hørings svar i forbindelse med forslag til endringer i byggeteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav for campingplasser.

Fra Moysand Familiecamping AS

Viktige punkter i forbindelse med endringer av gjeldende regelverk!

1. Regel ang 3-meters avstand på eksisterende plasser må bestå! Dette er **VESENTLIG**, pga at dagens plasser faktisk er bygd opp rundt 3-metersregelen ang både alt av vognplasseringer og alt av infrastruktur(herunder også brannslanger osv.).
 - Dette gjelder både områder med sesongvogner og områder for døgngjester! (På evt utbyggingsområder og ved større oppgraderinger av eksisterende områder, kan 4 meters avstand aksepteres.)
2. Branngater må inn i regelverket nå. Det blir håpløst å gjøre endringer, som for eksempel flytting av sesonggjester nå i 2019, og så må det gjøres om igjen om det kommer endra regler for branngater i 2020/21.
3. 75m² som maks areal for vogn/telt/platting er ingen problem å godta. Dette innføres også på eksisterende områder, for å øke brannsikkerheten betydelig.
 - Maks areal på 75m² vil i tillegg også være en regel som vil gjøre det lettere for plasseiere/drivere å holde en totalkontroll på campingområdet.
4. Måleregler for avstand mellom enhetene, 3 meter på eksisterende områder, og 4 meter på nye/oppgraderte områder.
 - Viktig å ha klare måleregler! Blir det synsing, så blir det uenigheter mellom tilsynsfører/plassdriver/campinggjester umiddelbart.
Alternativ for måling er:
 - A. Nærmeste punkt til nærmeste punkt mellom vogn-vogn/vogn-telt, der det blir lov med platting liggende på bakken, nærmere enn 3 meter.
 - B. Nærmeste avstand der også plattinger teller med. Dette alternativet blir det letteste og kontrollere, men kan føre til at det blir vanskelig å ha platting av tre, da det vil medføre stor avstandsproblematikk på flere sider av enheten. Her kan overgang til belegningsstein/plen, være et veldig godt alternativ. Tar da selvfølgelig høyde for at en lav steinplatting ikke teller med avstandsmessig! En slik platting kan monteres innenfor 3-, 4-, og 8 meterregelen(Fortsatt med total maksareal på 75m²).

5. Et fortelt skal uansett kvalitet, ha 3 vegger. Her må det også klare regler til, så det ikke ender opp at noen bygger ½ vegg mot vogna, 3/4 vegg osv.
Det finnes telt av duk/brannhemmende helårstelt(IsoCamp osv), isolerte tretelt osv. Det må lages klare regler for hva som kan få betegnelsen «godkjent telt».
6. Levegger av brennbart materiale/levegger. Dette er en enkel operasjon å få fjernet, og er et tiltak som vil bedre brannsikkerheten. Som med endring til 75m2 også for eksisterende plasser, så ønskes et tilbakevirkende regelverk også for dette med fjerning av brannbare levegger/hekker osv.
7. Krav til elektrisk kontroll av vogn/telt, slukkemidler, gasskontroll og tilsvarende, må innføres.
8. Makshøyde for en campingenhet må også innføres. Ved en reduksjon av campingenhetene, til 75. m2, vil det kunne dukke opp kreative høydeinstallasjoner, om ikke høydebegrensninger innføres. Naturlige enheter som Lavoer/store bobiler osv, må likevel kunne godkjennes.
9. Bobilparkerings/stellplasser osv, må selvfølgelig komme inn under 100% av det samme regelverk som campingplasser nå får, og det må komme samtidig. Disse plassene er blitt en direkte konkurrent til eksisterende campingplasser, samtidig som de til nå har sluppet unna med et mye enklere tilsynsregime.

Til slutt:

- Ellers ønskes et så klart og lettkontrollerbart regelverk som mulig, og vi er positiv til at det nå etter mange år kommer et regelverk.
- Samtidig så har det vært veldig få branner på campingplassene, og det må ligge som en vesentlig tanke i sluttprosessen her nå!

Moysand Familiecamping støtter i tillegg også høringssvaret fra gruppen av campingplasser på Sørlandet(som vi er en del av), samt høringssvaret fra Larvik Campingforening!

Mvh



Ole Johan Stensvand

Moysand Familiecamping AS