

3. mai 2019

## Høringsuttalelse – Forslag til endringer i byggt teknisk forskrift TEK17 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser.

Østfold brannbefalslag støtter DiBK sitt forslag om utvidelse av TEK17 § 11-6.

Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om avstand på 4,00 m mellom campingenheter på campingplasser. Avstandskravet forutsetter at arealet på campingenheten ikke overstiger 75 m<sup>2</sup>, og at campingenheten ikke på noe punkt er høyere enn 3,50 m. Forslaget innebærer en lemping av avstandskravet i § 11-6 annet ledd på 8,0 m for spikertelt mv. Høringsforslaget er samtidig en skjerping av preakseptert ytelse i veiledningen på 3,0 m for campingvogn mv. med tilhørende fortelt.

Forøvrig viser vi til gjeldende preaksepterte ytelse nr. 2 til TEK17 § 11-6 tredje ledd om størrelse på parseller på campingplasser og avstanden mellom disse. I følge ytelsen må campingplasser deles opp i parseller med grunnareal maksimalt 1200 m<sup>2</sup>. Mellom parsellene må det være avstand minimum 8,0 meter. Hensikten er å hindre brannspredning og sikre tilgjengelighet for brannvesenet.

Det tas sikte på å forskriftsfeste krav til størrelse på og avstand mellom parseller på campingplasser. Dette vil etter planen sendes på høring i løpet av 2020. Et forskriftskrav vil innebære en ytterligere tydeliggjøring av regelverket. Direktoratet ønsker innspill fra høringsinstansene på forslag om å forskriftsfeste krav til parsellinndeling.

Det forventes at forskriftsendringen trer i kraft 01.07.2019.

MIB (Mosseregionen interkommunale brann og redning) ser seg enig i at det blir innført nytt avstandskrav på 4m. mellom campingenheter (campingvogner) på campingplasser, og at dette blir tydeliggjort. Hovedgrunnen for denne endringen er jo for å løse problemer knyttet til brannspredning på campingplasser, og da er en slik endring svært positiv i vårt syn. Forslaget med å lempe avstandskravet for spikertelt er i vår mening uheldig, og bør unngås.

Det vi derimot ser på som en utfordring er at endringen vil tre i kraft 1. juli 2019. Det hadde muligens vært en ide å hatt en overgangsfase fra forrige avstandskrav til de nye kravene trer i kraft, sånn at campingplasser vil få muligheten til å informere, tydeliggjøre og tilrettelegge campingområdene slik at de nye kravene blir fulgt.

SBV (Sarpsborg brann- og feievesen) ser positivt på at det innføres et nytt syvende ledd i TEK17 § 11-6.

Utfordringen er at forskriftendring skal tre i kraft fra 1.7.2019.

Nye avstandskrav vil innebære en del omstrukturering på campingplassene inneværende år til 4 m for de campingplassene som praktiserer dagens 3 m.

Sarpsborg brann- og feievesen ser omstruktureringen av campingplassen fra avstand på 3m til avstand på 4m i sammenheng med parsellinndelingen av de samme campingplassene. Parsellinndeling med grunnflate maksimalt 1200 m<sup>2</sup> med en avstand mellom parsellene på 8,0 m for å hindre brannspredning og sikre tilgjengelighet for brannvesenet bør tre i kraft samtidig men først fra neste vår.

La campingplasseierne få vinteren til å legge nye planer for strukturen av parsellene , avstandskravene og plasseringen av campingenheter. La avstandskravene og parsellene tre i kraft samtidig.

Tydelige regler som fremmer likebehandling vil bidra til like konkurranseforhold for campingplasser. Det er viktig at regelverket praktiseres likt i hele landet. Det gir forutsigbarhet for campingplasseiere som skal utvikle plassen sin.

Den foreslåtte regelendringen vil være et skritt i retning av et klarere regelverk som kan praktiseres likt i hele landet.

Med vennlig hilsen  
Østfold Brannbefalslag

Marianne Juul  
Leder