

**Fra:** Arne@menergi.no  
**Sendt:** 15. mai 2015 11:29  
**Til:** post@dibk.no  
**Emne:** Kommentarer til høringsnotat TEK

## Kommentarer til høringsnotat ang. nye energikrav 2015 i TEK.

**Jeg har kun kommentert på energiforsyningen og varmeproduksjonen i fyrhuset da dette er mitt spesial felt.**

1. §14-2 fjerde ledd stiller krav til reelt energibudsjett. Dette er bra, men det bør gjelde for alle bygg det kreves formålsdelte energimålere.
2. § 14-3, 2. ledd. Det er positivt at det blir krav til beregningsrutiner for isolasjonen av rør og kanaler.
3. § 14-4, 1. ledd. Tekst må endres slik at det blir mulig å installere utstyr for å benytte fornybare flytende og gassformige energikilder. Dette leddet tar sikte på å forby eller redusere bruk av fossile brenslere det blir derfor galt å forby for eksempel kjeler som kan benytte bioolje og biogass. Slik teksten er i dag forbyr man anlegg for alle flyende og gassformige brenslere da anleggene er like uansett om brenslere er fossilt eller fornybart.

I merknadene til § 14.4 i høringsnotatet står det: "Det presiseres at reguleringen ikke er til hinder for installering av fyringsanlegg for fornybare olje og gass (bioolje og biogass) til grunnlast og spisslast" Dette bør formuleres inn i selve forskriften.

I kap. 2.4.5 står det "Kravet om å ikke installere fossil energi vil gjelde alle bygg uavhengig av størrelse og bygningstype, slik at det settes energiforsyningskrav til alle bygg". Man kan ikke installere fossil energi, bare bruke den.

Forbud eller restriksjoner for bruk av fossil energi burde nedfelles i forurensningsloven og ikke PBL. Dersom det skal stå noe i PBL kunne dette være:

*Bruk av fossil energi til oppvarming av bygg er ikke tillatt. Unntatt er fossil gass til spisslast.*

Kravet til fleksible varmeanlegg bør settes lavere enn 1000 m<sup>2</sup>. Slik kravene nå er utformet vil alle bygg under 1000 m<sup>2</sup> og som ikke er definert som småhus, være unntatt energikrav. Dette synes urimelig og kan lett føre til at byggingen av mindre blokker og yrkesbygg øker. Et rimelig krav her ville være krav til skorstein eller annet fleksibelt varmesystem.

Vennlig hilsen

Arne Palm

Daglig leder  
Mentor Energi AS  
Mobil: +47 41 45 17 02

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message. Thank you.