

Fra: Tore Meinert <tore.meinert@narenergi.no>
Sendt: 15. mai 2015 11:25
Til: post@dibk.no
Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg - Høringsuttalelse

Viser til sak «15/1311 - høring nye energikrav til bygg»

Vårt innspill er at: **Energiforsyning** Ny § 14-4 skal lyde:

- **Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel, med unntak av gass til spisslast.**

- Dette er «Alternativ B», men en liten korleksjon. Ordet «gasskjel» er byttet ut med ordet «gass».

Begrunnelse

I dag leverer vi bærekraftige energiløsninger til boliger. På et anlegg med biovarme (les flis eller pellets) eller varmepumper som grunnlast, benytter vi ofte gass som spisslast / back-up. Dette for å sikre energiforsyningen.

Gassen står for ca. 10 % av den totale energiforsyningen i våre biovarmeanlegg.

Dersom gass som spisslast skulle bli forbudt, vil dette medføre at vi må velge en direktefyrte EI-kjel som spisslast/back-up. Dette vil, grunnet effektleddet, bli svært kostnadsdrivende, noe som igjen vil medføre at våre løsninger basert på bio ikke vil være konkurransedyktige.

Vi har også kunder, spesielt rundt i distriktene, der en EI-Kjel ikke kan installeres, da nettet ikke er dimensjonert for en slik belastning.

Om Nærenergi AS

Selskapet er etablert i Rogaland, med et eget datterselskap i Danmark. Selskapet har totalt 14 ansatte, og omsatte i 2014 for 63 millioner.

Selskapet er i sterk vekst, og vi opplever en god etterspørsel.

Selskapet forretningsidé

Nærenergi skal bidra til å utvikle bærekraftige og effektive lokale energiløsninger for bolig-, næring og industri.

Selskapets kjernekompetanse

Nærenergi har opparbeidet seg en solid kompetanse i å utvikle effektive og bærekraftige energiløsninger for bolig-, næring og industrikunder. Innenfor biogass og biovarme er vi blant Norges ledende kompetansemiljøer. Våre ingeniører har erfaring fra alt fra konsept- og forstudier, til prosjektledelse og bygging, til drift av komplette energiforsyningsanlegg.

Med vennlig hilsen

Nærenergi AS

Tore Meinert

Daglig leder

Mobile: +47 97033360

E-mail: tore.meinert@narenergi.no

Nærenergi AS

Eikeskogvegen 22 – Aksdal Næringspark

5570 Aksdal

Norway

www.narenergi.no