

Fra: Roy Johannessen <roy.johannessen@rsm.no>
Sendt: 18. mai 2015 16:03
Til: post@dibk.no
Emne: 15/1311 - høring nye energikrav til bygg

Vil påpeke viktigheten av å opprettholde lovlig bruk av fossil gass til spisslast som i alt. B i paragraf 14.4

- 1) Fossil gass gir en stor effekttilførsel og energireserve som kan lagres over flere år.
- 2) Strømnettet vil ikke overbelastes i kuldeperioder med høy strømutnyttelsesgrad.
- 3) Minsker behovet for å bygget ut eksisterende strømlinjenett samt internnett i bedriften.
- 4) Er med å opprettholde antallet sertifiserte servicepersoner på gass som kreves for årlige myndighetspålagte kontroller av også andre typer eksisterende godkjente gassanlegg for sikker bruk av gass. Hvis industrianleggene forvinner, vil også servicetilbudet bli svakere for private.
- 5) Dette servicepersonellet er også fremtidens fagfolk som skal opprettholde spisskompetanse og implementere ny teknologi for oppvarming.
- 6) Vårt firma, RSM AS, har 10 gassteknikere som vedlikeholder, kontrollerer og bygger gassanlegg i hele landet der de største gassanleggene gjerne er spiss- / resevelastanlegg for biovarmesentraler og jordvarmeanlegg 2 - 50MW. Disse større gassanleggene har ofte et lavt antall driftstimer, men er uvurderlige for å opprettholde varmeleveranse når det blir feil på hovedanlegget.
- 7) Tilgjengeligheten på gass er i dag god over hele landet. Hvis leveringsomfanget faller, vil vi få færre distributører og prisen vil øke. Kunder lengst bort fra hovedveiene og lengst nord vil lide. Dette vil ofte være kunder med begrenset valgmulighet til alternativ spisslast / oppvarming.

Med hilsen
Roy Arild Johannessen
Faglig leder gass
RSM AS
4994 Akland