

Hørings svar til Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m²

forslaget om endringer i byggteknisk forskrift om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 kvadratmeter.

03.05.2018

Hei!

Drivkraft Norge støtter forslaget om at bygninger over 1000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksibile varmesystem som dekker minimum 80 prosent av normert netto varmebehov.
