

Hørings svar til Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m²

§ 14-4 annet ledd

18.04.2018

Hei,

Entro er positiv til den foreslåtte endringen og vil gjerne meddele følgende merknader.

1. Arealgrensen for energifleksibile varmesystemer var 500m² i TEK10 og kunne med fordel gjeninnføres. En del nybygg vil falle utenfor det nye kravet så lenge arealgrensen holdes lik 1.000m²; for eksempel barnehagebygninger og idrettsbygninger i tilknytting til skoler.
2. Beregning av varmebehov er i høy grad avhengig av klimadata som benyttes. Det bør presiseres om "normert netto varmebehov" skal beregnes med standard referanseklime (Oslo) eller lokalt klima.

Med vennlig hilsen,

Catherine Grini
