

Direktoratet for byggkvalitet
Postboks 8742 Youngstorget
0028 Oslo

Deres referanse
18/1317

Deres dato
13.02.2018

Vår referanse
252862

Vår dato
09.05.2018

Saksbehandler
Esben Tonning Otterlei

Direkte telefon
48 02 37 53

Forslag til endring i TEK17 – Høringsuttalelse fra Lyse AS

Det vises til forslag sendt på høring 13. februar 2018, om endring i byggteknisk forskrift (TEK17) for bygninger over 1000 m².

Lyse er et energi- og telekonsern som eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Konsernet ble etablert 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Lysekonsernet er i dag en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi og fremtidsrettede teleløsninger.

Lyse støtter at direktoratet skjerper kravene til energifleksible varmesystemer for bygg over 1000 m². Energifleksible varmesystemer muliggjør utnyttelse av ulike energikilder gjennom byggets levetid, og hindrer at bygget blir låst til en energiløsning. Skjerpningen fra 60 % til 80 % bidrar til at den effektintensive andelen av varmesystemet (romoppvarming) i større grad vil måtte etableres vannbårent og energifleksibelt. Dette har positiv innvirkning på energisystemet og kan bidra til å redusere investeringer i kraftnettet. Lyse ser positivt på at regelverket tydeliggjøres gjennom flytting av prosentsats fra veileder til forskrift.

Lyse støtter også at direktoratet ikke gjeninnfører begrensninger for bruk av elektrisitet til varmeformål. Langsiktig fleksibilitet i byggsektoren sikres gjennom krav til energifleksible varmesystemer, samtidig som norsk fornybar kraft kan utnyttes der dette er beste løsning.

Lyse støtter for øvrig høringsuttalelsen til Energi Norge.

Vennlig hilsen

Lyse AS



Leiv Ingve Ørke
Konserndirektør energi