



## STAVANGER KOMMUNE

### Kultur og byutvikling

Byggesak

Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger

Besøksadr.: Olav Kyrres gate 23

Telefon: 04005

E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

www.stavanger.kommune.no

Org.nr. NO 964 965 226

Navn på foretak som tilsynet omhandler

DERES REFERANSE

VÅR REFERANSE

KPE-11/11017-83

ARKIVNR.

BYG 28/141

JOURNALNR.

52687/11

DATO

27.12.2011

## TILSYNSRAPPORT AVFALLSPLAN SLUTTRAPPORT - GNR/BNR 28/141 - TILBYGG BOLIG

Byggestedsadresse: Hentes fra sakarkivsystem

Tiltakshaver: Hentes fra sakarkivsystem

### Generelle data for tilsynet:

Foretak: [Skriv inn navn på foretak som tilsynet omhandler]

Organisasjonsnummer: [Skriv inn organisasjonsnr. på foretak som tilsynet omhandler]

Fagområde og tiltaksklasse: [Skriv inn fagområde og tiltaksklasse]

Sted for tilsyn: [Skriv inn sted for tilsynet]

Dato for tilsyn: [Skriv inn dato for tilsynet]

Kontrollpunkt	Ja/Nei	Kommentar
Er avfall sortert i de fraksjoner som var planlagt?		
Er faktisk mengde utfylt?		
Er leveringssted angitt for alle fraksjoner?		
Er leveringssted godkjent mottak?*		
Ved annen disponering må egenerklæring vedlegges.		
Dersom total mengde avfall avviker mer enn 50 % i forhold til planlagt mengde, er årsak angitt?		
Har tiltaket sorteringsgrad på 60 %?		
Underskrift fra ansvarlig foretak og tiltakshaver?		

\*Sjekk eventuelt med Tor Larsen, renovasjonen

### Oppsummering og konklusjon

Avfallsmottak har samlet avfall for flere tiltak på en statistikk. EE-avfall var ikke angitt på avfallsplan eller sluttrapport. [Skriv inn navn på foretak som tilsynet omhandler] opplyste å ha fjernet EE-avfall fra lokalene.

Følgende må dokumenteres før ferdigattest kan gis:

- Dokumentasjon på at [Skriv inn navn på foretak som skal ta i mot betongavfall] er godkjent mottak for betongavfall, må innsendes.
- Foretaket må redegjøre for hvordan betongavfallet er disponert.

- EE-avfall var ikke angitt på avfallsstatistikken.  
[Skriv inn navn på foretak som tilsynet omhandler] må redegjøre for hvordan foretaket har håndtert dette avfallet.
- Sorteringsgraden er så nær krav til sorteringsgrad, at byggesaksavdelingen i samråd med kommunens renovasjonens avdeling har valgt at forholdet ikke forfølges. Minner om at minst 60 vektprosent skal sorteres på byggeplass og at det er lovpålagt å sortere ut EE-avfall ved kilden (altså på byggeplass).

Byggesaksavdelingen imøteser tilbakemelding på ovenstående innen [SKRIV inn dd.mm.åååå].

Med hilsen

navn leder tilsyn  
sjefsingeniør

navn saksbehandler  
saksbehandler

Kopi til:  
Ansvarlig søker