

Hørings svar til Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Høringsuttalelse fra Trondheim kommune ble vedtatt politisk i Formannskapet 19.05.2020 (se vedlegg for saksprotokoll.) Vedtak er gjenngitt under:

2. Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende hørings svar til Direktoratet for Byggkvalitet på forslag til endringer i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) og forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

2.1 Trondheim kommune ser positivt på at byggteknisk forskrift § 7-2 om sikkerhetsklasser for byggverk som plasseres i flomutsatt område og områder utsatt for stormflo utvides til også å omfatte oversvømmelse på grunn av overvann.

2.2 Trondheim kommune ser positivt på at byggteknisk forskrift § 15-8 fastsetter et dimensjonerende nivå for overvannshåndtering til nedbør med 200 års gjentakingsintervall. Det anbefales imidlertid at veileder til forskrift beskriver hvordan dette kan løses på ulike nivåer (jmfør tre-trinn strategien).

2.3 Trondheim kommune mener det er nyttig at man innfører en opplysningsplikt om flomveier for overvann i byggesaksforskriften § 5-4 tredje ledd bokstav j. Dette for å sikre at flomveier for overvann utredes og sikres i forbindelse med byggesøknader. Det er imidlertid behov for at man i forbindelse med at man inkluderer ordet flomveier i forskriften, også definerer begrepet flomvei på en entydig måte slik at søkeren kan vite om dette er relevant i en byggesak.

Se vedlegg

- Saksprotokoll - Høringsuttalelse fra Trondheim kommune.pdf
-